NETTSKJEMA

Rapportering på status for vernerunde og avvikshåndtering ved institutt/senter tilhørende Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2026

En vernerunde er en forebyggende HMS-aktivitet der formålet er å hindre at uheldige arbeidsmiljøforhold oppstår, avdekke eventuelle risikoforhold samt sikre at forbedringer utføres. Vernerunden er et praktisk og godt verktøy for å få et bilde av hva som foregår i virksomheten. Hensikten med rapporteringsskjemaet er å få oversikt over hvorvidt vernerunde er gjennomført og status for avvikshåndtering. Dette kan bidra til å avdekke hvorvidt det er sammenfallende utfordringsområder på tvers av enheter ved fakultetet.

Skjema sendt inn av

Inger-Lise Schwab

Verneområde (navn på institutt/senter)

ISS

Leder/e

Hagelund/Schwab

Verneombud

Maya Vold og Malin Whittaker

Tidspunkt for gjennomføring av vernerunde (dd.mm.åååå)

23.10.2026

10/10

Ble det avdekket avvik?

- (●) Ja
- ( ) Nei

Kryss av hvilke områder fra vernerundeskjemaet der det er registrert avvik

	avvik registrert
Avfall, farlig avfall	☐
Brannvern, slukking, rømming	☑
Ergonomi, arbeidsstilling, løft	☑
Førstehjelpsutstyr, verneutstyr	☐
Kjemikalier, stoffkartotek, risikovurdering, substitusjon	☐
Biologiske faktorer, GMO, risikovurdering	☐
Strålekilder, risikovurdering	☐
Lokaler, pauserom, lager, toalett	☑
Luft, temperatur, trekk, ventilasjon	☑
Lysforhold	☑
Renhold, orden, ryddighet, støv	☑
Støy og mekanisk vibrasjon	☐
Opplæring	☐

- [ ] Unge og flerkulturelle arbeidstakere (studenter)
- [ ] Gravide
- [x] Tilgjengelighet funksjonshemmede
- [ ] Utstyr, elektrisk utstyr, maskiner, vedlikehold
- [ ] Sikring av gjenstander som kan falle ned
- [ ] Annet

Er det gjennomført eller planlagt gjennomført avdempede tiltak for avdekkede avvik?

- ○ Ja, alle avvik er lukket
- ○ Ja, alle avvik er lukket eller det er lagt plan for avdempende tiltak
- ◉ Nei, avvik er registrert men disse er ikke lukket og/eller det er ikke laget en plan for tiltak

Er det avdekket avvik som er utfordrende eller særdeles kostbare å avhjelpe? Beskriv hva slags type avvik dette gjelder, omfang, ev forslag til løsning, og beskriv hva som gjør det utfordrende/kostbart. Husk å ikke skriv inn personsensitive opplysninger!

1. HHH har bare én heis, tilgjengelighet begrenses når denne står.
2. Ikke tilfredstillende lysskjerming mot øst. Utvendig persienner fungerer ikke optimalt. Innkjøp av blendegardiner anses for å være svært kostbart for enheten.
3. Dårlig fungerende AV/IT løsninger på møterom 241 og 221 ska-

Er det noen spesielle forhold som bør nevnes om gjennomføring av vernerunden 2026?

Brannvern og ivaretakelse av rullestolbrukere vedvarer som utfordring.
Branndør i 2. etasje går ikke igjen/brancelle blir kompromittert.
Panelovner fungerer ikke optimalt.

Hadde dere avvik i vernerunden fra 2025 som fortsatt ikke er lukket?

- (●) ja
- ( ) nei
- ( ) ikke kjent

Kommenter hvorfor avvik fra 2025 ikke er lukket

Avvikene ligger utenfor vårt ansvarområde og/eller budsjettmuligheter til å korrigere.